

IT-100 v1.0 Integration Module

Installation Instructions

The IT-100 Integration Module can be used to quickly and easily communicate with PowerSeries™ panels through a standard RS-232 serial connection (see the IT-100 Developer's Guide for more information on communicating with the IT-100 module) at www.dsc.com/support/installation_manuals.

Specifications

Module Current Draw: 80 mA

Terminal Connections

KEYBUS - The 4-wire KEYBUS connection is used by the panel to communicate with the module. Connect the RED, BLK, YEL and GRN terminals to the KEYBUS terminals on a PowerSeries™ panel.

DB9 – Requires a “straight-through” RS-232 cable. Only the RX, TX and GND connections are used.

To Connect Module to a Control Panel

This module should be installed in one of the following enclosures: PC4003C, PC5003C, HS-CAB1000, HS-CAB3000, HS-CAB4000 (see Fig. A).

1. Connect module to the KEYBUS (with the panel powered down). If using a ferrite please refer to Fig. B.
2. Connect the IT-100 Integration Module via an RS-232 cable to a third party system, located in the same room and no more than 98.4ft (30m) from the IT-100.
3. Power up the system.

NOTES:

- The IT-100 is intended to be installed by qualified service personnel only.
- These instructions shall be used in conjunction with the applicable Installation Instructions of the associated PowerSeries™ control panel.

Baud Rate Selection

Default rate is set at 9600 Baud Rate. Please refer to Table 1 for recommended baud rate settings per cable length.

To change Baud rate in normal operation refer to the IT-100 Developer's Guide ("Baud Rate Change" command). To reset Baud rate to default follow these steps:

1. Disconnect Keybus cable (if connected to Keybus).
2. Using a wire, connect the DB9 connector's pins 2 and 3.
3. Connect Keybus cable and wait for the LED to start flashing.
4. Remove wire connecting the DB9 connector's pins 2 and 3.

Baud rate is now reset to default (9,600 Baud).

Module d'intégration IT-100 v1.0

Instructions d'installation

Le module d'intégration IT-100 peut être utilisé pour se communiquer rapidement et facilement avec les tableaux PowerSeries™ à travers d'une connexion serial RS-232 standard (voir le Guide du Développeur IT-100 pour plus d'informations sur la communication avec le module IT-100) à l'adresse www.dsc.com/support/installation_manuals.

Spécifications

Consommation en Courant du Module: 80 mA

Connexion du Terminal

KEYBUS - La connexion KEYBUS de 4 fils est utilisée par le tableau pour se communiquer avec le module. Connectez les bornes RED (ROUGE), BLK (NOIR), YEL (JAUNE) et GRN (VERT) aux bornes KEYBUS sur un tableau PowerSeries™.

DB9 – Exige un câble RS-232 droit. Uniquement les connexions RX, TX et GND sont utilisées.

Pour Connecter le Module à un Tableau de Contrôle

Ce module doit être installé dans les boîtes de protection suivantes: PC4003C, PC5003C, HS-CAB1000, HS-CAB3000, HS-CAB4000 (Fig. A).

1. Connectez le module au KEYBUS (avec le tableau débranché). Si utilisant une ferrite, se référer au Fig. B.
2. Connectez le module d'intégration IT-100 à travers d'un câble RS-232 au système d'un autre fabricant (localisé dans la même salle et à une distance maximale de 30m (98.4 pi) du module IT-100).
3. Branchez le système.

NOTES:

- Le module IT-100 doit uniquement être installé par un technicien qualifié.
- Ces instructions doivent être utilisées en conjoint avec les Instructions d'Installation applicables du contrôleur d'alarme PowerSeries™.

Sélection du Taux de Bauds

Le taux standard est ajusté à 9600. Veuillez vous référer à la table 1 pour les ajustements du taux de bauds recommandé par longueur du câble.

Pour varier le taux de bauds dans un mode d'opération normal, veuillez vous référer au Guide de Développeur du module IT-100 (Commande « Pour changer le taux de bauds »). Pour réinitialiser le taux de bauds pour l'ajustement standard suivez ces pas:

1. Débranchez le câble Keybus (si branché au Keybus).
2. En utilisant un câble, raccordez les broches 2 et 3 du connecteur DB9.
3. Raccordez le câble Keybus et attendez que le LED commence à clignoter.
4. Retirez le câble raccordant les broches 2 et 3 du connecteur DB9.

Le taux de bauds sera réinitialisé à ce moment pour l'ajustement standard (9600 bauds)

Módulo de Integración IT-100 v1.0

Instrucciones de Instalación

El módulo de Integración IT-100 puede utilizarse para comunicarse rápida y fácilmente con los paneles PowerSeries™ a través de una conexión serial RS-232 estándar (ver la Guía del Desarrollador IT-100 para mayores informaciones sobre la comunicación con el módulo IT-100) en www.dsc.com/support/installation_manuals.

Especificaciones

Consumo de Corriente del Módulo: 80 mA

Conexiones del Terminal

KEYBUS - La conexión KEYBUS de 4 hilos es utilizada por el panel para comunicarse con el módulo. Conecte los terminales RED (ROJO), BLK (NEGRO), YEL (AMARILLO) y GRN (VERDE) a los terminales KEYBUS en un panel PowerSeries™.

DB9 – Requiere un cable RS-232 recto. Solamente las conexiones RX, TX y GND son utilizadas.

Para Conectar el Módulo a un Panel de Control

Este módulo debe instalarse en una de las siguientes cajas de protección: PC4003C, PC5003C, HS-CAB1000, HS-CAB3000, HS-CAB4000 (Fig. A).

1. Conecte el módulo al KEYBUS (con el panel apagado). Si utilizando una ferrita, se refiere a Fig. B.
2. Conecte el Módulo de Integración IT-100 a través de un cable RS-232 a un sistema de otro fabricante (localizado en la misma sala y a una distancia de no más que 30m (98.4 pi) del módulo).
3. Encienda el sistema.

NOTAS:

- El módulo IT-100 solamente debe instalarse por un técnico calificado.
- Estas instrucciones deben utilizarse en conjunto con las Instrucciones de Instalación aplicables del controlador de alarma PowerSeries™.

Selección de la Tasa de Baudios

La tasa estándar es ajustada para 9600. Por favor, refiérase a la Tabla 1 para los ajustes de la tasa de baudios recomendada por largo de cable.

Para sustituir la tasa de Baudios en un modo de operación normal, por favor, refiérase a la Guía del Desarrollador del módulo IT-100 (Mando "Cambiando la Tasa de Baudios"). Para reiniciar la tasa de baudios para el ajuste estándar, siga estos pasos:

1. Desconecte el cable Keybus (si fuere conectado al Keybus).
2. Utilizando un cable, conecte los pernos 2 y 3 del conector DB9.
3. Conecte el cable Keybus y espere que el LED se ponga intermitente.
4. Remueva el cable conectando los pernos 2 y 3 del conector DB9.

La tasa de Baudios será reiniciada en este momento para el ajuste estándar (9.600 Baudios).

Table 1: Recommended baud rate settings per cable length:

Baud Rate	Cable Length *
9600	98' (30m)
19200	50' (15.2m)
38400	25' (7.6m)
57600	20' (6m)
115200	8' (2.4m)

* Cable capacitance 50pF/ft

Table 2: Status Reporting via LED

LED	Status
Off	Module is not powered
Solid	Module is powered but communication with panel is not initiated from start up
Flashing every ½ second	Module is powered and is receiving/sending data with panel
Flashes 2 seconds off and ½ second on	Module is powered but there is a Trouble with the Keybus connection




Figure A

Tableau 1: Ajustements recommandés du taux de bauds par longueur de câble :

Taux de Bauds	Longueur du câble *
9600	30 m (98')
19200	15 m (50')
38400	7,5 m (25')
57600	6 m (20')
115200	2,4 m (8')

* Capacité du câble 50pF/m

Tableau 2: Rapports de status par LED

LED	Status
Débranché	Le module n'est pas alimenté
Solide	Le module est alimenté mais la communication avec le tableau n'est pas initialisée depuis l'initialisation.
Clignotant à chaque ½ seconde	Le module est alimenté et reçoit/transmet des données avec le tableau
Il clignote avec la fréquence de 2 secondes éteint et ½ seconde allumé	Le module est alimenté mais il y a un Problème avec le raccord Keybus




Figure B

Tabla 1: Ajustes recomendados de la tasa de baudios por largo de cable:

Tasa de Baudios	Largo del Cable *
9600	30 m (98')
19200	15 m (50')
38400	7,5 m (25')
57600	6 m (20')
115200	2,4 m (8')

* Capacidad del cable 50pF/m

Tabla 2: Informes del Status a través del LED

LED	Status
Apagado	El módulo no está alimentado
Sólido	El módulo está siendo alimentado, pero la comunicación con el panel no es iniciada desde la iniciación
Intermitente a cada ½ segundo	El módulo está siendo alimentado y está recibiendo / transmitiendo datos con el panel
Se pone intermitente con la frecuencia de 2 segundos apagado y ½ segundo encendido	El módulo está siendo alimentado, pero hay un Problema con la conexión Keybus

FCC COMPLIANCE STATEMENT

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void your authority to use this equipment.

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient the receiving antenna
- Relocate the alarm control with respect to the receiver
- Move the alarm control away from the receiver
- Connect the alarm control into a different outlet so that alarm control and receiver are on different circuits.

If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC useful: "How to Identify and Resolve Radio/Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

IC STATEMENT

This Class B digital apparatus meets all requirements of the ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du ICES-003.



29007302R002